

Frau  
Präsidentin des Nationalrates  
Doris Bures  
Parlament  
1017 Wien

GZ: BMGF-11001/0352-I/A/5/2016

Wien, am 16. Jänner 2017

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
**Anfrage Nr. 10806/J des Abgeordneten David Lasar und weiterer Abgeordneter**  
nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

**Fragen 1 bis 7:**

- *Erfolgt die vorbeugende Instandhaltung einschließlich Funktionsüberprüfung für den ausgefallenen Schalter bzw. die Baugruppe entsprechend den Richtlinien des Herstellers, den Empfehlungen des Errichters, den anerkannten Regeln der Technik und den gesetzlichen Vorschriften?*
- *Wurde entsprechend den gegebenen Überprüfungsintervallen im Zeitraum vor dem Ausfall die vorbeugende Instandhaltung durchgeführt?*
- *Sind ähnliche Baugruppen in anderen Gesundheitseinrichtungen der NÖ Landeskliniken-Holding eingebaut?*
- *Sind ähnliche Baugruppen in anderen österreichischen Gesundheitseinrichtungen eingebaut?*
- *Wurde die Risikoanalyse für Versorgungssicherheit mit elektrischer Energie aufgrund dieses Vorfalls überarbeitet?*
- *Wenn ja, welche Konsequenzen wurden daraus gezogen?*
- *Wenn nein, warum nicht?*

Gemäß Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG kommt dem Bund in den Angelegenheiten der Heil- und Pflegeanstalten lediglich die Gesetzgebung über die Grundsätze zu, die Erlassung

der Ausführungsgesetze und deren Vollziehung fällt in die Kompetenz der Länder. Die vorliegende Anfrage fällt daher nicht in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen.

Dr.<sup>in</sup> Sabine Oberhauser

