



Brüssel, den 24. Juli 2014
(OR. en)

12178/14
ADD 1

MI 567
ENT 169
COMPET 461
DELECT 137

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender: Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag der Generalsekretärin der Europäischen Kommission

Eingangsdatum: 17. Juli 2014

Empfänger: Herr Uwe CORSEPIUS, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

Nr. Komm.dok.: C(2014) 4625 final

Betr.: ANHANG der Delegierten Verordnung (EU) Nr. .../... der Kommission vom über die Bedingungen für eine ohne weitere Prüfungen vorgenommene Einstufung von Holzwerkstoffen gemäß der Norm EN 13986 sowie von Innen- und Außenbekleidungen aus Massivholz gemäß der Norm EN 14915 im Hinblick auf ihr Brandschutzvermögen, wenn sie für Wand- und Deckenbekleidungen verwendet werden

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2014) 4625 final ANNEX 1.

Anl.: C(2014) 4625 final ANNEX 1



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 16.7.2014
C(2014) 4625 final

ANNEX 1

ANHANG

der Delegierten Verordnung (EU) Nr. .../... der Kommission

vom

über die Bedingungen für eine ohne weitere Prüfungen vorgenommene Einstufung von Holzwerkstoffen gemäß der Norm EN 13986 sowie von Innen- und Außenbekleidungen aus Massivholz gemäß der Norm EN 14915 im Hinblick auf ihr Brandschutzvermögen, wenn sie für Wand- und Deckenbekleidungen verwendet werden

ANHANG

Produkt ²⁾	EN-Produktform	Produktdetails ³⁾	Durchschnittliche Mindestdichte (kg/m ³)	Mindestdicke (mm)	Klasse K ¹⁾
Hartfaserplatten	EN 13986	Sowohl mit als auch ohne Nut und Feder ⁵⁾	800	9	K ₂ 10 ⁴⁾
OSB	EN 13986	Sowohl mit als auch ohne Nut und Feder ⁶⁾	600	10	K ₂ 10 ⁴⁾
Spanplatten	EN 13986	Mit Nut und Feder ⁷⁾	600	10	K ₂ 10 ³⁾
Spanplatten	EN 13986	Sowohl mit als auch ohne Nut und Feder ⁶⁾	600	12	K ₂ 10 ⁴⁾
Sperrholz	EN 13986	Sowohl mit als auch ohne Nut und Feder ⁶⁾	450	12	K ₂ 10 ⁴⁾
Massivholzplatten	EN 13986	Sowohl mit als auch ohne Nut und Feder ⁶⁾	450	12	K ₂ 10 ⁴⁾
Spanplatten	EN 13986	Mit Nut und Feder ⁸⁾	600	25	K ₂ 30
OSB	EN 13986	Mit Nut und Feder ⁸⁾	600	30	K ₂ 30
Sperrholz	EN 13986	Mit Nut und Feder ⁸⁾	450	26	K ₂ 30
Massivholzplatten	EN 13986	Mit Nut und Feder ⁸⁾	450	26	K ₂ 30
Massivholzplatten	EN 13986	Mit Nut und Feder ⁹⁾	450	53	K ₂ 60
Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz	EN 14915	Mit Nut und Feder ¹⁰⁾	450	15	K ₂ 10 ⁴⁾
Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz	EN 14915	Mit Nut und Feder ¹⁰⁾	450	27	K ₂ 30
Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz	EN 14915	Mit Nut und Feder ¹¹⁾	450	2 x 27 ¹²⁾	K ₂ 60

1) Klasse gemäß Entscheidung 2000/367/EG.

2) Ohne Luftspalt direkt auf einem Untergrund befestigt.

3) Fugen mit rechteckigen Schmalseiten oder Nut- und Feder-Profil und mit der gleichen Dicke wie das Produkt und ohne Lücken.

4) K₁ 10 für Untergrund $\geq 300 \text{ kg/m}^3$

5) Länge der Stifte mindestens 40 mm und Abstand höchstens 100 mm.

6) Länge der Schrauben mindestens 30 mm und Abstand höchstens 200 mm.

7) Länge der Schrauben mindestens 30 mm und Abstand höchstens 150 mm.

8) Länge der Schrauben mindestens 50 mm und Abstand höchstens 200 mm.

9) Länge der Schrauben mindestens 75 mm und Abstand höchstens 200 mm.

10) Länge der Nägel mindestens 60 mm und Abstand höchstens 600 mm.

11) Länge der Nägel mindestens 50 mm (je Lage) und Abstand höchstens 600 mm.

12) Die beiden Lagen werden so befestigt, dass ihre Längsrichtung im rechten Winkel zueinander verläuft.