



Brüssel, den 12. Februar 2025
(OR. en)

7594/24
COR 2 (de)

ENT 62
MI 292
IND 147
COMPET 302
DELACT 48

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	12. Februar 2025
Empfänger:	Frau Thérèse BLANCHET, Generalsekretärin des Rates der Europäischen Union
Nr. Komm.dok.:	C(2025) 1027 final
Betr.:	BERICHTIGUNG der Delegierten Verordnung (EU) 2024/1681 der Kommission vom 6. März 2024 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung von Leistungsklassen in Bezug auf den Feuerwiderstand von Bauprodukten (Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/1681, 13. Juni 2024)

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2025) 1027 final.

Anl.: C(2025) 1027 final

7594/24 COR 2

COMPET.1

DE



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 11.2.2025
C(2025) 1027 final

BERICHTIGUNG

der Delegierten Verordnung (EU) 2024/1681 der Kommission vom 6. März 2024 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung von Leistungsklassen in Bezug auf den Feuerwiderstand von Bauprodukten

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/1681, 13. Juni 2024)

DE

DE

BERICHTIGUNG

der Delegierten Verordnung (EU) 2024/1681 der Kommission vom 6. März 2024 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung von Leistungsklassen in Bezug auf den Feuerwiderstand von Bauprodukten

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/1681, 13. Juni 2024)

Seite 6, Anhang Teil B Nummer 4 Tabelle 4.7 Reihe „Anmerkungen“ Spalte „Abschottungen“:

anstatt: „Die Klassifizierung wird als Klassifizierung der abgeschotteten tragenden Konstruktion mit raumabschließender Funktion ausgedrückt.

Die Einstufung von Rohrdurchführungsdichtungen wird durch Hinzufügung von ‚U/U‘, ‚C/U‘, ‚U/C‘ oder ‚C/C‘ je Konfiguration des geprüften Rohrendes innerhalb bzw. außerhalb des Ofens ergänzt (U — ohne Deckel, C — mit Deckel).“

muss es heißen: „Die Klassifizierung wird als Klassifizierung der durchdrungenen tragenden Konstruktion mit raumabschließender Funktion ausgedrückt.

Die Einstufung von Rohrabschottungen wird durch Hinzufügung von ‚U/U‘, ‚C/U‘, ‚U/C‘ oder ‚C/C‘ je nach Rohrendkonfiguration des geprüften Rohres innerhalb bzw. außerhalb des Ofens ergänzt (U — offen, C — geschlossen).“

Seite 7, Anhang Teil B Nummer 4 Tabelle 4.8 Reihe „Anmerkungen“ Spalte „Kombinierte Abschottungen“:

anstatt: „Die Klassifizierung wird als Klassifizierung der abgeschotteten tragenden Konstruktion mit raumabschließender Funktion ausgedrückt.

Die Einstufung ist um die zusätzlichen einschlägigen Klassifizierungen kombinierter Bauteile gemäß diesem Anhang zu ergänzen.“

muss es heißen: „Die Klassifizierung wird als Klassifizierung der durchdrungenen tragenden Konstruktion mit raumabschließender Funktion ausgedrückt.

Die Einstufung ist um die zusätzlichen relevanten Klassifizierungen der kombinierten Elemente gemäß diesem Anhang zu ergänzen.“

Seite 9, Anhang Teil B Nummer 5 Tabelle 5.1 Reihe S Spalte „Feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen“:

anstatt: „Maximale Leckrate von $10 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung während der Brandprüfung“

muss es heißen: „Maximale Leckrate von $10 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Oberfläche der Leitung während der Brandprüfung“

Seite 10, Anhang Teil B Nummer 5 Tabelle 5.1 Reihe „Anmerkungen“ Spalte „Feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen“ Absatz 1:

anstatt: „Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss die Leitung auch eine maximale Leckrate von $15 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung während der Brandprüfung, erreichen.“

muss es heißen: „Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss die Leitung auch eine maximale Leckrate von $15 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Oberfläche der Leitung während der Brandprüfung, erreichen.“

Seite 11, Anhang Teil B Nummer 7 Tabelle 7.1 Reihe S Spalte „Entrauchungsleitungen für einen Brandabschnitt“:

anstatt: „Maximale Leckrate von $5 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, bei Umgebungstemperatur und von $5 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, während der Brandprüfung“

muss es heißen: „Maximale Leckrate von $5 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Oberfläche der Leitung, bei Umgebungstemperatur und von $5 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Oberfläche der Leitung, während der Brandprüfung“

Seite 11, Anhang Teil B Nummer 7 Tabelle 7.1 Reihe „Anmerkungen“ Spalte „Entrauchungsleitungen für einen Brandabschnitt“ Absatz 1:

anstatt: „Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss die Leitung auch während der Brandprüfung eine maximale Leckrate von $10 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, erreichen.“

muss es heißen: „Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss die Leitung auch während der Brandprüfung eine maximale Leckrate von $10 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Oberfläche der Leitung, erreichen.“

Seite 11, Anhang Teil B Nummer 7 Tabelle 7.2 Reihe S Spalte „Feuerwiderstandsfähige Entrauchungsleitungen für mehrere Brandabschnitte“:

anstatt: „Maximale Leckrate von $5 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, bei Umgebungstemperatur und von $5 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, während der Brandprüfung“

muss es heißen: „Maximale Leckrate von $5 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Oberfläche der Leitung, bei Umgebungstemperatur und von $5 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Oberfläche der Leitung, während der Brandprüfung“

Seite 12, Anhang Teil B Nummer 7 Tabelle 7.2 Reihe „Anmerkungen“ Spalte „Feuerwiderstandsfähige Entrauchungsleitungen für mehrere Brandabschnitte“ Absatz 1:

anstatt: „Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss die Leitung während der Brandprüfung auch eine maximale Leckrate von $10 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, erreichen.“

muss es heißen: „Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss die Leitung während der Brandprüfung auch eine maximale Leckrate von $10 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$, bezogen auf die Oberfläche der Leitung, erreichen.“